

АКТ

осмотра объекта МКОУ СОШ №9 с. Каменка

с. Каменка

«12» октября 2021 г.

Учреждение: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края

Объект: здание школы, расположенной по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, 29

Комиссия, назначенная приказом МКОУ СОШ № 9 с. Каменка № 228 – А от 11 октября 2021 в составе:

Председатель комиссии – Грибенчук Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР;

Члены комиссии:

Бабак Наталья Сергеевна, учитель;

Иванченко Наталья Павловна, завхоз

произвела 12 октября 2021 года визуальный осмотр объекта и выявила следующее:

1. Обнаружены следующие дефекты системы автоматической пожарной сигнализации:

- срок службы отдельных элементов пожарной сигнализации превышает минимальный равный 10 годам (демонтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП – 2 шт., демонтаж резервного источника питания РИП – 2 шт., демонтаж: извещателя дымового – 90 шт., извещателя ручного – 5 шт., извещателя теплового – 4 шт., табло светового «Выход» - 8 шт., оповещателя речевого – 40 шт.);

- светодиодные индикаторы более чем в 30% ИП вышли из строя;
- кабель линии ИП, а также кабель системы оповещения не соответствует п.4.9 СП 6.13130.2013, п.3.4 СП 3.13130.2009 ($L_{\text{кабеля } 1 \times 2 \times 0,5} = 1200 \text{ м}$, $L_{\text{кабеля-канала } 25 \times 16} = 200 \text{ м}$, гофра диам. 16 – 1000 м.).

Вывод: По результатам обследования системы пожарной сигнализации здания школы, расположенной по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Каменка, ул. Магистральная, 29, в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», техническое состояние оценивается как:

- система пожарной сигнализации – *ограниченно-работоспособное*.

Рекомендации: с целью приведения системы пожарной сигнализации в нормативное техническое состояние необходимо выполнить капитальный ремонт.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Грибчук
Бабак
Иванченко

Т. А. Грибенчук
Н. С. Бабак
Н. П. Иванченко