



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве**

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru <http://www.pkprn.ru>
ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Юридическому лицу:

**Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению
"Средняя общеобразовательная школа № 9" с. Каменка Чугуевского района
Приморского края (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка),
ИНН: 2534000515, ОГРН: 1022500511593,
юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка,
ул. Магистральная, д. 29, место фактического осуществления деятельности: 692608,
Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29**

ПРЕДПИСАНИЕ №120

от «06» декабря 2021г.

Выдано на основании акта проверки №41/1 от
06.12.2021г.

**«Об устранении выявленных нарушений
санитарного законодательства»»**

Должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве: главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, ведущим специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной **при проведении с 23.11.2021г. по 06.12.2021г. плановой выездной проверки** на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик М. М. о проведении плановой выездной проверки № 41 от 17.11.2021г., в отношении юридического лица – **муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" с. Каменка Чугуевского района Приморского края (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка), ИНН: 2534000515, ОГРН: 1022500511593, юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, место фактического осуществления деятельности: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, по результатам проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:**

I. При осуществлении осмотра «24» ноября 2021г. с 10 часов 20 минут до 15 часов 00 минут в МКОУ СОШ № 9 с. Каменка по адресу: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, **выявлено:**

- на момент осмотра с улицы на одной из стен здания образовательного учреждения снизу имеются дефекты стены, в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов отделки и кирпичей, что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в здании образовательного учреждения имеются дефекты потолка и стен, а именно:

- в спортивном зале и в инвентарной при спортивном зале имеются дефекты

установленным требованиям в здании МКОУ СОШ №9 с. Каменка отсутствует и со слов директора МКОУ СОШ №9 с. Каменка фактически на сегодняшний день медицинское обслуживание воспитанников МКОУ СОШ №9 с. Каменка осуществляется в помещении фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница», расположенного в с. Каменка, а медицинский кабинет для оказания медицинской помощи в здании МКОУ СОШ №9 с. Каменка Исполнителю (КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница») фактически не предоставляется и не используется), что свидетельствует о ненадлежащей организации медицинского обслуживания учащихся МКОУ СОШ №9 с. Каменка, что является нарушением требований ст. 11, ст. 28 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.9.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

На основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г, Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу – **Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Каменка Чугуевского района Приморского края (МКОУ СОШ № 9 с. Каменка),** ИНН: 2534000515, ОГРН: 1022500511593, юридический адрес: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, место фактического осуществления деятельности: 692608, Приморский край, Чугуевский м.о., с. Каменка, ул. Магистральная, д. 29, **провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ,** а именно:

№п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить имеющиеся с улицы на одной из стен здания образовательного учреждения снизу имеющиеся дефекты стены, в виде разрушений, отслаивания и осыпания элементов отделки и кирпичей.	до 03.10.2022г.
2.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты потолка и стен, обеспечив возможность проводить качественную уборку в помещениях и обеспечив отсутствие возможности проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых и грызунов в помещения, а именно: • в спортивном зале и в инвентарной при спортивном зале дефекты потолка и стен в виде отслаивания и осыпания штукатурки и краски, • в кладовой при спортивном зале дефект потолка в виде отверстия в потолке, • в раздевалке для мальчиков при спортивном зале дефекты потолка в виде отверстия в месте размещения потолочного светильника и прохождения электропроводки, а также в виде отслаивания штукатурки,	до 03.10.2022г.

	• в раздевалке для мальчиков при спортивном зале (в инвентарной) дефекты стен в виде отслаивания и осыпания штукатурки и в виде щелей вокруг дверного проёма, • в раздевалке для мальчиков при спортивном зале (в инвентарной для хранения лыж) дефекты потолка и стен в виде трещин, • в раздевалке для девочек дефекты в виде следов течи на стене; дефекты дверного проёма в виде деформаций и щелей, • в гардеробной дефекты стен в виде отслаивания и осыпания краски, • в библиотеке дефекты потолка и стен в виде отслаивания и осыпания краски, • в учебном кабинете музыки №14 дефекты на стенах в виде трещин с отслаиванием краски, • в учебном кабинете английского языка №13 дефекты стене в виде отверстия в месте прохождения трубопровода отопления; вокруг двери, служащей эвакуационным выходом дефекты в виде следов сырости и промерзания и в виде влажных чёрных пятен, • в учебном кабинете географии №11 дефекты стен в виде трещины с отслаиванием краски, • в учебном кабинете химии/биологии №12 дефекты стены в виде отслаивания краски, • в учебном кабинете математики №10 дефекты стены в виде отслаивания краски, • в учебном кабинете информатики №9 дефекты стены в виде отслаивания краски, • в лаборантской кабинета физики в месте прохождения труб возле дверного проёма дефекты стены в виде отслаивания и осыпания штукатурки и дефекты потолка в виде отслаивания и осыпания штукатурки, • в учебном кабинете начальных классов №2 дефекты потолка в виде отслаивания краски, • в учебном кабинете начальных классов №1 дефект стены в виде отслаивания штукатурки, • на пищеблоке дефекты потолка и стен: в помещении столовой дефекты стен в виде отслаивания и осыпания краски и дефекты потолка в виде провисания потолочного покрытия выполненного из фанеры; в горячем цеху с выделенной моечной зоной дефекты потолка в виде следов потёков рыжего цвета, в том числе вокруг трубы, отслаивания и осыпания штукатурки и краски и дефекты стен в виде трещин, отслаивания краски и в виде тёмных пятен (предположительно следы промерзания) на стене и в углу, отслаивание и осыпание краски над раковиной в моечной зоне; вокруг дверного проёма (отдельный выход на улицу из пищеблока) в виде сырых стен, скопления влаги.	
3.	Устранить имеющиеся в здании образовательного учреждения дефекты полов, обеспечив возможность проводить качественную уборку в помещениях и обеспечив отсутствие возможности проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых и грызунов в помещения, а именно: • в спортивном зале дефекты полов в виде проваливания пола в нескольких местах, отхождения досок,	до 03.10.2022г.

	сквозных отверстий, в том числе в месте прохождения труб системы отопления (обеспечить герметизацию мест прохождения труб системы отопления), • в инвентарной при спортивном зале дефекты полов в виде щелей между плинтусом и стеной, • в раздевалке для мальчиков при спортивном зале дефекты пола в виде отверстия между полом и стеной в месте отсутствия плинтуса, обеспечить наличие плинтуса в указанном помещении, • в раздевалке для девочек дефекты полов в виде проваливания пола, деформации и разрушения напольной плитки, отверстий, • в коридоре, служащем проходом в спортивный зал и столовую в месте прохождения трубопроводов систем водоснабжения, водоотведения и отопления обеспечить герметизацию в месте прохождения трубопроводов, устранить значительные дефекты пола в виде проваливания пола, его деформации, отхождения досок, щелей и отверстий, отхождение плинтуса от стен, щелей между полом и стеной, • в коридоре на 2-м этаже образовательного учреждения дефекты стен в виде отслаивания краски, • в изоляторе дефекты пола в виде сквозных отверстий в полу, в виде проваливания пола вдоль стены, • в библиотеке дефекты в виде сквозных отверстий в полу, • в кабинете технологии для мальчиков и девочек дефекты полов, выполненных из деревянных досок и частично из листов оргалита, в виде проваливания пола и неровностей в местах стыка элементов настила пола, выполненных из разных материалов, образующих пороги, • в учебном кабинете музыки дефекты пола в виде щелей между плинтусом и стеной, • в учебном кабинете английского языка №13 дефекты в виде отхождения плинтуса, щелей, • в учебном кабинете начальных классов №1 в виде отверстия в полу.	
4.	В спортивном зале обеспечить полное ограждение отопительных приборов конструкцией не имеющей разрушений, обеспечив безопасность пребывания в помещении спортивного зала и обеспечив безопасные условия образовательной деятельности.	до 03.10.2022г.
5.	В здании образовательного учреждения отопительные приборы оборудовать ограждающими устройствами: <u>в раздевалке для девочек при спортивном зале, в библиотеке, в эвакуационных выходах из здания, расположенных справа и слева, в столовой, в коридорах, в том числе в проходе в спорт зал и столовую.</u>	до 03.10.2022г.
6.	В раздевалке для мальчиков при спортивном зале (в инвентарной для хранения лыж) заменить разбитый плафон светильника и обеспечить его защитной конструкцией.	до 03.10.2022г.
7.	В раздевалке для девочек демонтировать штырь, являющийся элементом крепления приборов отопления к стене, обеспечив безопасность пребывания в указанном помещении и обеспечив безопасные условия образовательной деятельности.	до 03.10.2022г.
8.	В библиотеке демонтировать остаток обрезанной трубы, обеспечив безопасность пребывания в помещении библиотеки и	до 03.10.2022г.

	обеспечив безопасные условия образовательной деятельности.	
9.	В кабинете начальных классов №2 возле оконного проёма демонтировать остаток обрезанной трубы, обеспечив безопасность пребывания в указанном помещении и обеспечив безопасные условия образовательной деятельности.	до 03.10.2022г.
10.	В помещениях эвакуационного выхода на 1-м этаже здания образовательного учреждения (проход в который осуществляется через кабинет технологии): • устранить значительные дефекты пола, обеспечив покрытие пола единым ровным покрытием на одном уровне без порогов, устранить проваливания пола; • устранить значительные разрушения дверной коробки и двери, расположенной между кабинетом технологии и проходом к эвакуационному выходу, в виде деформации, обеспечив плотное прилегание двери, • демонтировать остатки обрезанных труб, • устранить дефекты стен в виде значительного отслаивания и осыпания штукатурки, • помещения эвакуационного выхода очистить, устранив их захламление.	до 03.10.2022г.
11.	В помещениях эвакуационного выхода из здания образовательного учреждения с лестничным пролётом с 1-го по 2-й этажи со стороны расположения кабинетов начального звена и туалетов (1 этаж) и учебных кабинетов и туалета на 2-м этаже устранить значительные дефекты потолка и стен в виде отслаивания и осыпания штукатурки; устранить дефекты двери на 1-м этаже между помещением эвакуационного выхода и помещениями для начального звена, обеспечив плотное прилегание.	до 03.10.2022г.
12.	В туалете на 2-м этаже образовательного учреждения и в туалете для мальчиков на 1-м этаже, туалетные кабины оборудовать дверями.	до 03.10.2022г.
13.	Площадку, на которой размещен контейнер для сбора отходов оборудовать ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра; <u>обеспечить наличие крышки</u> у контейнера для сбора отходов.	до 03.10.2022г.
14.	Демонтировать на собственной территории образовательного учреждения на спортивной площадке для занятия спортом автомобильные шины, используемые в качестве спортивного оборудования, и обеспечить их утилизацию, обеспечив безопасность пребывания на спортивной площадке и безопасные условия образовательной деятельности.	до 03.10.2022г.
15.	Обеспечить исправность ламп искусственного освещения в спортивном зале, в кабинете технологии, в учебном кабинете химии/биологии №12, в учебном кабинете географии №11, в кабинете начальных классов №4, в кабинете начальных классов №3; своевременно менять перегоревшие лампы.	до 03.10.2022г.
16.	В учебном кабинете химии обеспечить функционирование вытяжного шкафа и использовать его по назначению, в лаборантской кабинета химии обеспечить исправность система вытяжной вентиляции.	до 03.10.2022г.
17.	Учебный кабинет химии/биологии обеспечить водоснабжением (оборудовать указанный кабинет раковиной), лаборантскую кабинета химии оборудовать раковиной.	до 03.10.2022г.

18.	Учебный кабинет технологии для мальчиков и девочек обеспечить водоснабжением (имеющиеся раковины подключить к системе водоснабжения и водоотведения, обеспечив их использование по назначению).	до 03.10.2022г.
19.	Учебный кабинет физики обеспечить водоснабжением (оборудовать указанный кабинет раковиной).	до 03.10.2022г.
20.	Кабинеты начальных классов №4 и №3 обеспечить водоснабжением (оборудовать указанные кабинеты раковиной).	до 03.10.2022г.
21.	Обеспечить соблюдение последовательности технологических процессов на пищеблоке, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, а именно: на пищеблоке, не имеющем цехового деления, обработку сырья и готовой продукции, проводить с соблюдением последовательности и поточности технологических операций изготовления пищевой продукции: выделить отдельные рабочие зоны для сырой и готовой продукции; сырые и готовые продукты, обрабатывать в разных зонах, исключив возможность загрязнения (обсеменения) готовой пищевой продукции опасной для здоровья человека микрофлорой сырой продукции.	до 03.10.2022г.
22.	Не допускать использование на пищеблоке посуды (тарелки для II блюда) со сколами.	до 03.10.2022г.
23.	Для контроля соблюдения условий хранения сухих сыпучих продуктов питания в складском помещении пищеблока, использовать прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, поверенный в установленном порядке (представить подтверждающие документы).	до 03.10.2022г.
24.	Для контроля соблюдения условий хранения овощей в овощехранилище (отдельное помещение на пищеблоке), использовать прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, поверенный в установленном порядке (представить подтверждающие документы).	до 03.10.2022г.
25.	Пищеблок (горячий цех) образовательного учреждения оборудовать бактерицидным оборудованием, которое использовать на пищеблоке для обеззараживания воздуха.	до 03.10.2022г.
26.	Помещение овощехранилища, не имеющее естественного освещения (отсутствуют оконные проёмы), оборудовать исправным искусственным освещением.	до 03.10.2022г.
27.	На пищеблоке в горячем цеху использовать стол, предназначенный для обработки готовой пищевой продукции с маркировкой «ВМ» (варёное мясо), имеющий цельнометаллическое покрытие без дефектов, обеспечив возможность проводить качественную обработку указанного стола.	до 03.10.2022г.
28.	Пищеблок в горячем цеху обеспечить исправной системой вытяжной вентиляции над печью, являющейся источником избытков тепла и влаги.	до 03.10.2022г.
29.	Устранить имеющиеся на пищеблоке дефекты потолка, стен и полов , обеспечив отсутствие возможности проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых и грызунов в помещения, а именно: - в помещении столовой дефекты полов, в виде отверстий, проваливаний пола; - в помещении овощехранилища дефект потолка в виде отверстия, дефект стены в виде отсутствия герметизации мест	до 03.10.2022г.

	прохождения трубопроводов (обеспечить герметизацию в месте прохождения трубопровода), в виде трещин; дефект в виде отверстия канализационной трубы в полу; - в складском помещении для хранения сухих сыпучих дефект в виде отверстия в потолке.	
30.	Обеспечить в МКОУ СОШ №9 с. Каменка проведение плановых обследований на заселенность членистоногими, с кратностью не менее 2 раз в месяц.	до 03.10.2022г.
31.	Обеспечить учащихся начальных классов МКОУ СОШ №9 с. Каменка мебелью, в соответствии с их ростовозрастными особенностями.	до 03.10.2022г.
32.	Обеспечить допуск сотрудников МКОУ СОШ №9 с. Каменка при наличии в личных медицинских книжках сведений о медицинском обследовании и о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.	до 03.10.2022г.
33.	Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МКОУ СОШ №9 с. Каменка, привести в соответствие: - программой производственного контроля запланировать производственный лабораторный контроль аккредитованной лабораторией за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении; - программу производственного контроля привести в соответствие установленным требованиям, исключив недействующие нормативно-правовые акты, - дополнить программу производственного контроля официально изданными санитарными правилами, определяющими организацию проведения производственного контроля в образовательном учреждении (привести программу в соответствие действующему законодательству, дополнив вступившими в силу нормативно-правовыми актами), - при запланированном программой производственного контроля производственного лабораторного контроля, МКОУ СОШ №9 с. Каменка заключить договор с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, на проведение производственного лабораторного контроля; обеспечить соблюдение кратности производственного лабораторного контроля установленного программой; представить результаты производственного лабораторного контроля.	до 03.10.2022г.
34.	Примерное 10-ти дневное меню для организации питания учащихся МКОУ СОШ №9 с. Каменка двух возрастных категорий: с 7-ми до 11-ти лет, с 12 лет и старше, привести в соответствие требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	до 03.10.2022г.
35.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания в учреждении утвержденному примерному меню; при замене одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие, подтверждать необходимыми расчетами (с учетом соотношения в рационе питания основных пищевых веществ).	до 03.10.2022г.

36.	Организовать в установленном порядке медицинское обслуживание учащихся МКОУ СОШ №9 с. Каменка, а именно: А) для организации медицинского обслуживания учащихся не допускать использование медицинского кабинета в здании МКОУ СОШ №9 с. Каменка не оборудованного в установленном порядке и не имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии установленным требованиям, Б) при осуществлении медицинского обслуживания учащихся медицинской организацией - КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница» по договору, привести такой договор в соответствие фактической действительности: - предоставление медицинского кабинета в здании МКОУ СОШ №9 с. Каменка исполнителю по договору (КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница») допускать только при условии, если предоставляемый медицинский кабинет в МКОУ СОШ №9 с. Каменка оборудован в установленном порядке и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о его соответствии установленным требованиям, - при фактическом использовании исполнителем по договору (КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница») помещения ФАП с. Каменка для медицинского обслуживания учащихся МКОУ СОШ №9 с. Каменка, указать об этом в условиях договора.	до 03.10.2022г.
36.	О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35.	до 03.10.2022г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Арсеньеве



Е. Р. Сагутдинова

Один экземпляр предписания получил: Андрей В.А. директор 06.12.2021
(подпись) (расшифровка подписи, должность) (дата)